



PIANO TERRA quota 0,00



PIANO INTERRATO quota -4,00



Compartimento	Piano	Locale	Superficie	Numero persone presenti	Capacità di deflusso	Larghezza minima via di esodo	Larghezza effettiva via di esodo
1	1	centro benessere	970 m <sup>2</sup>	60	37,5	0,96 m	5,80 m
	0	camere hotel	475 m <sup>2</sup>	56	50	0,79 m	20,0 m
	0	spazi comuni hotel	570 m <sup>2</sup>	0*			
	0	locali staff	185 m <sup>2</sup>	10			
	-1	link	370 m <sup>2</sup>	147	37,5	3,32 m	3,60 m
-1	zona fitness	555 m <sup>2</sup>	60				
2	0	locale impianti	270 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
	-1	locale impianti	270 m <sup>2</sup>	-	-	-	-
3	0	bar	265 m <sup>2</sup>	128	50	1,53 m	5,20 m
	-1	ristorante	320 m <sup>2</sup>	96	37,5	1,54 m	3,70 m
4	0	reception museo	71 m <sup>2</sup>	10	50	0,12 m	1,50 m
	-1	museo	820 m <sup>2</sup>	90	37,5	1,44 m	1,50 m
5	-1	deposito	103 m <sup>2</sup>	-	-	-	-

\* Essendo l'accesso all'hotel controllato, non sono presenti persone oltre a quelle afferenti alle camere da letto

LEGENDA

-  ESTINTORI PORTATILI
-  NASPI DN 20
-  SISTEMI DI ALLARME
-  SISTEMI DI SEGNALAZIONE
-  USCITA DI SICUREZZA
-  PUNTO DI RACCOLTA
-  VIA DI FUGA
-  PARTIZIONE REI 30
-  PARTIZIONE REI 60
-  PARTIZIONE REI 120

